

Feuerwehrschiebung / Schlüsseldepot (FSD 1)

Beschreibung für Planung und Inbetriebnahme

Stand 04/2025

- Die technische Ausführung wie Lage, Art (z.B. Rohrtresor, Doppelschiebung, Aufputzkasten) des FSD 1 bzw. der Feuerwehrschiebung ist mit dem SG 41/Baulicher Brandschutz der Feuerwehr Duisburg telefonisch oder per Mail unter 0203 3082411/feuerwehrplaene@feuerwehr.duisburg.de abzustimmen
- Grundsätzlich wird ein Profil-Halbzylinder 30mm eingesetzt
- Das Datenblatt für FSD 1 bzw. Feuerwehrschiebung, welches dem Antragsteller per Mail zugesendet wird, ist mit den erforderlichen Angaben zum Ansprechpartner/Betreiber, Rechnungsempfänger und gegebenenfalls einer Auftragsnummer zu ergänzen und zurückzusenden
- Vor dem Montagetermin durch die Feuerwehr wird der Zylinder von der Firma Kluth, Grabenstr. 97, 47057 Duisburg, dem Antragsteller in Rechnung gestellt und der Feuerwehr ausgehändigt
- Die Montage (Zylinder wird von der Feuerwehr mitgebracht) erfolgt nach Terminabsprache
- Eine Vereinbarung zur Feuerwehrschiebung zwischen der Stadt Duisburg und dem Betreiber wird per Mail zugesandt oder zum Einbautermin mitgebracht und von beiden Seiten unterzeichnet
- Das FSD1 / die Feuerwehrschiebung wird zeitnah im System erfasst und einsatztaktisch nutzbar gemacht
- Gegebenenfalls wird die Bauaufsicht über die erfolgte Maßnahme informiert
- Eine Gebühr wird derzeit für den entstehenden Aufwand nicht erhoben